

**Organizzazione dell'ASST Franciacorta  
per la gestione delle emergenze**


L'ASST Franciacorta si è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione nell'ambito del quale sono previsti compiti e responsabilità per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento a possibili situazioni di emergenza quali:



- Incendio
- Black-out elettrico
- Blocco di un ascensore o di un montalettighe
- Altre emergenze di origine tecnologica
- Sisma - Cedimento strutturale
- Spandimento di sostanze pericolose
- Presenza di una nube tossica
- Minaccia armata – rapina – aggressione – presenza di uno squilibrato
- Telefonata minatoria - annuncio di ordigni esplosivi
- Gravi emergenze di tipo sanitario (Emergenza intraospedaliere - Massiccio afflusso-Epidemia)

Presso tutte le strutture dell'ASST Franciacorta è identificato un recapito telefonico corrispondente agli addetti alle comunicazioni di emergenza. Tale numero dovrà essere utilizzato anche dal personale delle imprese appaltatrici per ogni comunicazione o segnalazione di emergenza.

Tutto il personale delle ditte appaltatrici deve essere informato circa le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione a cura del proprio datore di lavoro.

SEDE	NUMERO INTERNO	NUMERO DA TELEFONO CELLULARE
Chiari P.O.	91	030.7102091
Chiari – Sede amministrativa	91	030.7102091
Chiari – P.zza Martiri d.L.	91	030.7102091
Iseo	91	030.9887091
Orzinuovi P.O.	91	030.9944591
Orzinuovi - CPS	91	030.9944591
Palazzolo P.O.	91	030.7102091
Palazzolo – Centro Diurno	091	030.7102091
Rovato – CRA – CPS – Ambulat.	9610	030.7719610
Rovato – Fond. don Gnocchi	-	030 72451

Sistema Socio Sanitario  <b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Franciacorta</b>	<b>PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b>	
	SCHEDA VALIDA PER L'INTERA AZIENDA	<b>SCHEDA E.AO.8</b> <b>PERSONALE DITTE</b> <b>APPALTATRICI</b>

<b>Obblighi e responsabilità dell'appaltatore</b>		 <b>RICORDA!</b>
<p>L'Appaltatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire ai propri lavoratori chiamati ad operare presso le strutture dell'ASST Franciacorta le informazioni contenute nel presente documento;</li> <li>• Garantire la presenza di un adeguato numero di addetti antincendio e addetti al primo soccorso, designati in base a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e formati secondo le indicazioni contenute nel DM 10.03.1998 e nel DM 388/03, come da accordi sottoscritti in sede di contratto;</li> <li>• Rendere disponibili ai lavoratori designati di cui al punto precedente idonee dotazioni per il primo soccorso e la lotta antincendio; al riguardo si precisa che il personale della ditta appaltatrice opportunamente formato potrà, in caso di estrema necessità e nell'impossibilità di avvisare rapidamente le squadre di emergenza dell'ASST, ricorrere all'uso degli estintori presenti nelle sedi dell'ASST, segnalandone tempestivamente l'avvenuto utilizzo al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASST Franciacorta ovvero all'AGRLBS;</li> <li>• Informare nel più breve tempo possibile il Committente di tutte le situazioni di pericolo e di emergenza che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dell'attività, anche in caso di positiva e rapida risoluzione;</li> <li>• Autorizzare l'accesso da parte degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza ed al Primo Soccorso dell'ASST alle aree eventualmente assegnate all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, nonché garantire da parte del personale dell'Appaltatore la massima collaborazione agli addetti intervenuti;</li> <li>• Non riferire aggiornamenti circa l'emergenza in corso agli organi di stampa e di informazione; tale compito è riservato esclusivamente al Responsabile per la Gestione dell'Emergenza dell'ASST Franciacorta.</li> </ul>		<p>La formazione degli addetti antincendio che operano presso sedi ospedaliere che prevedono la degenza deve corrispondere almeno a quella prevista per le attività a rischio di incendio elevato del DM 10.03.1998.</p> <p>La formazione degli addetti antincendio che operano presso sedi dell'azienda che non prevedono la degenza deve corrispondere almeno a quella prevista per le attività a rischio di incendio medio del DM 10.03.1998.</p>

**PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

SCHEDA VALIDA PER L'INTERA AZIENDA

**SCHEDA E.AO.8  
PERSONALE DITTE  
APPALTATRICI****Cosa fare in caso di segnalazione d'allarme da parte del personale dell'ASST Franciacorta?**


In caso di segnalazione di allarme da parte del personale dell'ASST Franciacorta (l'allarme può essere dato a voce o con sistema manuale o automatico d'avviso), il personale della ditta appaltatrice deve



1. Sospendere l'attività in corso;
2. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall'intervento;
3. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per l'evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti;
4. Attenersi alle indicazioni degli addetti all'evacuazione e alla segnaletica di sicurezza

**Cosa fare in caso di scoperta di una situazione di emergenza incendio in presenza di personale dell'ASST**

Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personalmente una situazione di emergenza incendio mentre opera in un'area in cui è presente personale dell'ASST, deve:

1. Avisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro personale) dell'ASST;
2. Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel riquadro precedente.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Franciacorta	<b>PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b>	
	SCHEDA VALIDA PER L'INTERA AZIENDA	<b>SCHEDA E.AO.8          PERSONALE DITTE          APPALTATRICI</b>

<b>Cosa fare in caso di scoperta di una situazione di emergenza incendio in assenza di personale dell'ASST?</b>		 <b>RICORDA!</b>
<p>Qualora il personale della ditta appaltatrice rilevasse personalmente una situazione di incendio emergenza mentre opera in un'area in cui NON è presente personale dell'ASST Franciacorta, deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sospendere l'attività in corso;</li> <li>2. Informare immediatamente (direttamente o dandone incarico a qualcuno) l'addetto alle comunicazioni di emergenza al recapito indicato nell'apposita tabella sopra riportata; in caso non risulti possibile contattare l'addetto alle comunicazioni di emergenza, chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco (115);</li> <li>3. Allontanare tutte le persone (lavoratori, visitatori, pazienti, ecc.) che possono essere esposte ad un pericolo grave ed immediato o, nel caso di principio d'incendio, che possono subire danni dall'eventuale uso dell'estintore;</li> <li>4. Solo se questo non costituisce pericolo per la propria persona e per le persone presenti, intervenire localmente sul focolaio di incendio con i mezzi mobili presenti nell'area (estintori e coperte antifiamma) seguendo le istruzioni ricevute o indicate nella scheda F.02;</li> <li>5. Mettere in sicurezza gli impianti interessati dall'intervento;</li> <li>6. Spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per l'evacuazione;</li> <li>7. Aggiornare l'addetto alle comunicazioni di emergenza al recapito indicato nell'apposita tabella sopra riportata circa l'evoluzione dell'evento fino all'arrivo degli addetti alla squadra antincendio dell'ASST Franciacorta o all'arrivo dei Vigili del fuoco.</li> </ol>		<p>Non è consentito togliere tensione all'impianto elettrico e intercettare gli impianti di distribuzione dei gas medicali senza autorizzazione da parte del Responsabile per la Gestione dell'Emergenza dell'ASST Franciacorta.</p> <p>Solo qualora non siano presenti addetti alla squadra antincendio e se questo non costituisce pericolo per la propria persona e per le persone presenti, tutti possono intervenire localmente sul focolaio di incendio con gli estintori presenti seguendo le istruzioni ricevute o indicate sugli stessi. L'utilizzo dell'estintore deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla scheda F.02 e previo allontanamento delle persone presenti che potrebbero subire pregiudizio dall'utilizzo dell'estintore stesso.</p> <p>L'uso degli idranti è riservato al personale addestrato.</p>

### Cosa fare in caso di ordine di evacuazione?



**RICORDA!**

Qualora venga dato l'ordine di evacuazione il personale della ditta appaltatrice deve:

1. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto all'evacuazione dell'ASST Franciacorta e alla segnaletica di sicurezza esposta;
2. Non tornare all'interno dell'area interessata dall'emergenza fino a quando non è stata dichiarata conclusa la situazione di emergenza;
3. Non spingere, non urtare le altre persone presenti, tenersi saldamente alla ringhiera nello scendere le scale;
4. Chiudere dietro di sé tutte le porte (le porte chiuse contribuiscono a rallentare la propagazione dell'incendio);
5. Non utilizzare l'ascensore;
6. Una volta raggiunto il luogo sicuro (compartimento antincendio adiacente oppure punto di raccolta secondo l'indicazione degli addetti all'evacuazione) attendere le istruzioni da parte del personale e non abbandonare l'area senza permesso;
7. Fornire informazioni relative ad eventuali persone disperse.

Le planimetrie esposte indicano con colori diversi la suddivisione della struttura in compartimenti antincendio.

Le porte tagliafuoco, se sono correttamente chiuse, garantiscono per più di un'ora l'impossibilità che l'incendio si diffonda da un compartimento all'altro.

Nell'impossibilità di percorrere le scale, è possibile portarsi in un compartimento antincendio adiacente. In tal caso va informata la squadra antincendio che effettua il conteggio dei presenti nel punto di raccolta.

Se i locali sono invasi dal fumo, camminare con il corpo piegato in avanti o carponi e con il viso rivolto a terra.

### In caso di terremoto o di cedimento strutturale



**RICORDA!**

1. Durante la scossa, restare all'interno dei locali e ripararsi sotto letti o tavoli, o in prossimità di elementi portanti della struttura (travi, pilastri, muri portanti);
2. Al termine della scossa recarsi all'esterno dell'edificio, seguendo le indicazioni fornite per l'evacuazione e ponendo attenzione alla stabilità delle strutture, ed in particolare di scale e cornicioni;
3. Una volta fuori non rimanere in prossimità dell'edificio;
4. Allontanarsi e allontanare personale e utenti da superfici

Il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi ed è quindi inutile ingaggiare con esso una improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto.

Anziché valutare la possibilità di un'evacuazione bisogna confidare nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di

**PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

SCHEDA VALIDA PER L'INTERA AZIENDA

**SCHEDA E.AO.8  
PERSONALE DITTE  
APPALTATRICI**

vetrate e da armadi o scaffalature.

elementi secondari (tramezze,  
tamponamenti, cornicioni, ...)**Emergenza sanitaria/infortunio****RICORDA!**

Presso la struttura è presente personale dell'ASST Franciacorta formato per l'effettuazione di interventi di primo soccorso. In caso di malessere o infortunio di uno dei presenti:

- informare immediatamente il personale dell'ASST Franciacorta;
- se si ravvisa una situazione grave e ci si trova presso una struttura non dotata di Pronto Soccorso, chiamare il 112.

In caso di emergenza sanitaria è importante non lasciare solo l'infortunato in attesa dei soccorsi e fornire ai soccorritori tutte le informazioni disponibili su quanto è accaduto

**Altri tipi di emergenza****RICORDA!**

Il personale dell'ASST Franciacorta ha tutte le informazioni necessarie per gestire situazioni che possono presentarsi nella struttura.

In tutti questi casi è fondamentale mantenere la calma, avvisare immediatamente il personale presente e attenersi alle sue indicazioni.

Possono rappresentare una emergenza situazioni quali il terremoto, il cedimento strutturale, il blocco di un ascensore o montatattighe, l'allagamento, la presenza di una nube tossica, minacce o aggressioni, rapine.